



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.AИ30.B.00912

Серия RU № 0110940

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" Общества с ограниченной ответственностью "Ивановский Фонд Сертификации"; Адрес: 153032, Российская Федерация, Ивановская область, город Иваново, улица Станкостроителей, дом 1; Фактический адрес: 153032, Россия, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1; Телефон: (4932) 23-97-48; Факс: (4932) 23-97-48; E-mail: ivfs@mail.ru; Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 от 20.06.2014 г., выдан Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод Энергия"

Адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулок Чкалова, дом 24/1

ОГРН: 1106185000052, Телефон: 8637497821, Факс: 8637499041, E-mail: info@energycable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод Энергия"

Адрес: 347541, Россия, Ростовская область, г. Пролетарск, переулок Чкалова, дом 24/1

Телефон: 8637497821, Факс: 8637499041

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката (в том числе пониженной пожароопасности), на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ: с количеством жил от 1 до 5 включительно, сечение жил от 1,5 до 240 мм², марок ВВГ, ВВГЭ, ВБбШв, ВВГнг(A), ВВГЭнг(A), ВБбШвнг(A), ВВГнг(A)-ХЛ, ВВГЭнг(A)-ХЛ, ВБбШвнг(A)-ХЛ, ВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, ВБбШвнг(A)-LS, ВВГнг(A)-FRLS, ВВГЭнг(A)-FRLS, ВБбШвнг(A)-FRLS, ВБВнг(A)-LS, ВБВнг(A)-FRLS.

Серийный выпуск, ТУ 3521-006-62278450-2013

КОД ТН ВЭД ТС 8544499109

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № 13С118-14 от 05.03.2014 г., № 27С118-14 от 25.08.2014 г. – Испытательная лаборатория "ИЛ БТ" ООО "Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21МЛ31 до 16.03.2016 г.), 141400, Московская обл., г. Химки, Ленинградская ул., д. 29. Акт анализа состояния производства № 13122001/ТРТС/РА от 25.12.2013 г., выдан ОС продукции "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АИ30 до 01.03.2016 г.) 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.08.2014

ПО 26.08.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)

Уткин С.А.

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

Уткин А.П.

(инициалы, фамилия)