

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ49.В.00490
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371193
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод"
Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60
ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797, факс: +7-4855-297-778

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Рыбинский кабельный завод"
Адрес: 152916, Ярославская обл., г. Рыбинск, пр-т 50 лет Октября, 60
ОГРН: 1117610006480, Телефон: +7-4855-297-797, факс: +7-4855-297-778

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

электрооборудования ООО "Центр по сертификации, стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции" (ООО «ЭЛМАШ»),
адрес: РФ, 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29
тел.(факс) +74957812587 (88), ОГРН 1105047004226, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ49 выдан 25.08.2010 МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Провода для электрических машин и приборов на номинальное напряжение до 380/660 В, марок ПВС, ПВСнг(A)-LS.
Серийный выпуск. ТУ 16.К02-08-2002.

код ОК 005 (ОКП)

35 5000

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г. в ред. ФЗ от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), (см. Приложение – бланк № 0550491

Показатели пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: для марки ПВС: п. 5.2. – предел распространения горения одиночным кабельным изделием ПРГО1; для марки ПВСнг(A)-LS п. 5.3 - Предел распространения горения при групповой прокладке ПРГП1б категория А, п. 5.4. - Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия– ПД2;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний ИЛ КП ООО ЦИКП "Волга-тест" (рег. № РОСС RU.0001.21КБ19 с 21.05.2013 по 30.09.2016г.) №№ 212-П, 213-Д от 23.09.2014г., № 214-П от 24.09.2014г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат соответствия на систему менеджмента качества № РОСС RU.ИК11.К00083 от 23.04.2013г. до 23.04.2016г. ОС СМК «Секаб» (рег. № РОСС RU.0001.13ИК11)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.10.2014 по 30.09.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Д.А. Дружинин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Р.Ю. Аминев